

□ 관악캠퍼스 하절기 냉방 기준

○ 운영기간 : 실내·외 온도 기준에 따라 탄력적으로 공급 예정

○ 운영기준 : 각 실 용도별 온도 기준 적용

냉난방 방식	실용도	실내온도	공급온도	공급시간	자동 OFF ¹⁾	순차 운휴 ²⁾	비 고
개별 냉난방 (EHP/GHP)	실험실, 특수시설	자율	자율	상시	-	-	실험실 냉방 수요조사 제출 대상에 한함
	강의실	26℃ 이상	24~26℃	강의시간	적용	-	강의실, 세미나실
	연구실	26℃ 이상	24~26℃	상시	적용	적용	교수연구실, 대학원연구실
	사무공간	28℃ 이상	26~28℃	상시	적용	적용	행정실, 사무실, 회의실
중앙 냉난방	건물별	26℃ 이상	26~28℃	09:00~22:00	주말 및 공휴일 사전 요청 시 공급		

1) 자동OFF : 일과 중 1회(12:00), 일과 후 3시간 단위로(18:00~06:00) 자동 종료되며, 사용자 필요에 따라 재가동 가능

2) 순차운휴 : 전력 피크시간대 냉방기 가동 중지 (09:30~10:00, 16:00~16:30), 해당시간 냉방 조작 불가능하며 순차운휴 이후 사용자가 재가동 가능

○ 냉방 운영관련 사항

- (실험실 및 특수시설 외) 행사 등 특별한 사유로 인해 조기 냉방 공급 필요 시 시설지원과 담당자에게 사전 요청
- 냉방 관련 사용불편 신고센터 및 긴급보수 전담팀 운영
 - 긴급보수 및 실 온도측정 요청: 880-2000 (바로처리센터)